

ENSATEC, S.L.

Laboratorio de Ensayos.

Polig. Lentiscares, Avda Lentiscares 2/6, 26370 Navarrete (La Rioja) Tel: 941 25 04 66 Fax: 941 25 33 88 e-mail: info@ensatec.com



INFORME TÉCNICO ENSAYOS EN BARANDILLAS

INFORME TÉCNICO ENSAYOS EN BARANDILLAS			
PETICIONARIO	PERFILES VALENCIA, S.L.		
OBRA	CONTROL INTERNO		
SERIE /MODELO	SERIE BARANA		
REF. LAB.	MV 16808		
EXP. N°	PY04-0701	ENSAYO N°	128917

icios Técnicos.

P.º Lentiscares. Avda. Lentiscares, 4 - 6 • 26370 Navarrete (La Rioja)

Tfno. 941 25 04 66 • Fax 941 25 33 88 www.ensatec.com • e-mail: info@ensatec.com

CIF: B-26219691

Inscrita en el Registro Mercantil de La Rioja Tomo 357, Folio 42, Hoja LO-3932 - Inscripción Séptima

EXP. Nº: PY04-0701

ENSAYO Nº:

128917

REF.LABORATORIO:

MV16808

ENSAYOS EN BARANDILLAS

PETICIONARIO:

PERFILES VALENCIA, S.L. MONCADA. VALENCIA

OBRA:

CONTROL INTERNO

TIPO DE MATERIAL/USO:

BARANDILLAS METÁLICAS

SERIE/MODELO:

SERIE BARANA

MEMORIA

6.- Resultados

Los resultados obtenidos en los ensayos realizados sobre este modelo de barandilla según la norma UNE 85-238-91 y que se presentan detallados en el anejo nº 1 son los siguientes:

- .- Ensayo estático horizontal hacia el exterior: CUMPLE
- .- Ensayo estático horizontal hacia el interior CUMPLE
- .- Ensayo estático vertical: CUMPLE.
- .- Ensayo dinámico de cuerpo blando de grandes dimensiones: CUMPLE.
- .- Ensayo dinámico de cuerpo duro: CUMPLE.
- .- Ensayo de seguridad: CUMPLE.

Los resultados obtenidos en el presente informe son válidos solamente para las muestras ensayadas y bajo las condiciones en las que los ensayos se han efectuado.

DIRECTOR TÉCNICO

Servicios TI

Logroño, 15 de Noviembre de2004 Jefe de la Sección











CIF: B-26219691

Inscrita en el Registro Mercantil de La Rioja Tomo 357, Folio 42, Hoja LO-3932 - Inscripción Séptima

P.º Lentiscares. Avda. Lentiscares, 4 - 6 • 26370 Navarrete (La Rioja)

Tfno. 941 25 04 66 • Fax 941 25 33 88 www.ensatec.com • e-mail: info@ensatec.com

EXP. No:

PY04-0701

ENSAYO Nº:

128917

REF.LABORATORIO:

MV16808

ENSAYOS EN BARANDILLAS

NORMA UNE 85-238-91

PETICIONARIO:

PERFILES VALENCIA, S.L. MONCADA. VALENCIA

OBRA: CONTROL INTERNO

TIPO DE MATERIAL/USO: BARANDILLAS METÁLICAS

SERIE/MODELO:

SERIE BARANA

ALZADO Y SECCIONES











