



**Certificado N° 201450**

**ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO  
ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO**

Norma de Ensayo:  
UNE-EN ISO 140-3:1995.  
Medición del aislamiento  
acústico en los edificios y de los  
elementos de construcción. Parte  
3: Medición en laboratorio del  
aislamiento acústico al ruido  
aéreo de los elementos de  
construcción

|                        |   |
|------------------------|---|
| Empresa                | <b>PERFILES VALENCIA,S.L.</b>   |
|                        | <b>Pº I.LOS VIENTOS. C/ GARBI, Nº5.<br/>NAQUERA. VALENCIA.</b>                        |
| Producto               | <b>Ventana deslizante horizontal de dos hojas derecha,<br/>con cajón de persiana.</b> |
| Modelo                 | <b>Serie: C-70</b>  |
| Dimensiones<br>(AnxAI) | <b>1230 mm X 1480 mm</b>  |
| Material               | <b>Aluminio</b>   |
| Acrilamiento           | <b>6/8/4</b>  |
| Fecha de Ensayo        | <b>30/01/09</b>   |

Sección



**Índice de Reducción Sonora  
Rw (C;C<sub>tr</sub>)**

**29 (-1;-3) dB**



Oscar Ruiz Chicote  
Responsable del Área

Oscar Blanco Navaridas  
Responsable Departamento

José Morales Henares  
Director Gerente

*La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 201450.*