



ENSATEC, S.L.
Pol. Ind. Lentiscareas.
Avda Lentiscareas 4-6
26370 NAVARRETE (LA RIOJA)
Tel. 941 25 04 66
Fax. 941 25 33 88

Certificado nº: 106800

Certificado de Ensayos

Emitido a

EMPRESA: **PERFILES VALENCIA, S.L.**

DIRECCIÓN: **CARRER DE LA POLSANA 1. Pº IND. MONCADA 2. MONCADA. VALENCIA.**

PRODUCTO: **VENTANA DESLIZANTE HORIZONTAL DE DOS HOJAS DERECHA.**
DIMENSIONES: **1'200m x 1'200 m.**
SERIE: **800**

FECHA ENSAYO: **11 de Marzo de 2003**

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO.

UNE-EN ISO 140-3: 1994

UNE-EN ISO 140-3: 2000 ERRATUM

RESULTADOS:

Ra= 31,5 dBa

Rw= 32 (-1 ; -3) dB

Este documento no es válido sin el correspondiente informe de ensayos cuyo número coincide con el del certificado. En este informe de ensayos quedan recogidos los resultados obtenidos en cada ensayo.

Éstos sólo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) por ENSATEC, S.L. en la fecha y producto arriba indicados, y pueden permitir una constancia en las prestaciones de la calidad de la producción.

Este certificado tiene una validez de un año a partir de la fecha de ensayo.



Logroño, 07 de Abril de 2004