



Certificado N° 173080

**ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO
ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO**

Norma de Ensayo
UNE-EN ISO 140-3:1995
Medición del aislamiento
acústico en los edificios y de los
elementos de construcción Parte
3: Medición en laboratorio del
aislamiento acústico al ruido
aéreo de los elementos de
construcción

Sección

Empresa	PERFILES VALENCIA,S.L.
	Pº IND. LOS VIENTOS.C/ GARBI 5. NAQUERA.VALENCIA.
Producto	Ventana abatible de giro vertical practicable al interior de dos hojas derecha, con cajón de persiana.
Modelo	SERIE: V-94
Dimensiones (AnxAl)	1230 mm X 1480 mm
Material	Aluminio
Acristalamiento	6/10/4
Fecha de Ensayo	18/08/08



**Índice de Reducción Sonora
R_w (C;C_{tr})**

33 (-1;-4) dB



Oscar Ruiz Chicote
Responsable del Área

Oscar Blanco Navaridas
Responsable Departamento

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 173080