



Certificado N° 201174

**ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO
ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO**

Norma de Ensayo:
UNE-EN ISO 140-3:1995.
Medición del aislamiento
acústico en los edificios y de los
elementos de construcción, Parte
3: Medición en laboratorio del
aislamiento acústico al ruido
aéreo de los elementos de
construcción

Empresa **PERFILES VALENCIA,S.L.**
Pº IND. LOS VIENTOS.C/ GARBI 5.
NAQUERA.VALENCIA.

Sección



Producto	Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha, con cajón de persiana.
Modelo	SERIE: V-98
Dimensiones (AnxAI)	1230 mm X 1480 mm
Material	Aluminio
Acrislamiento	5/10/3+3
Fecha de Ensayo	19/08/08



**Índice de Reducción Sonora
Rw (C;C_{tr})**

34 (-2;-5) dB



Oscar Ruiz Chicote
Responsable del Área

Oscar Blanco Navaridas
Responsable Departamento

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 201174