



**Certificado N° 201179**

**ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO  
ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO**

Norma de Ensayo:  
UNE-EN ISO 140-3:1995.  
Medición del aislamiento  
acústico en los edificios y de los  
elementos de construcción. Parte  
3: Medición en laboratorio del  
aislamiento acústico al ruido  
aéreo de los elementos de  
construcción

Empresa **PERFILES VALENCIA,S.L.**  
**Pº IND. LOS VIENTOS.C/ GARBI 5.  
NAQUERA.VALENCIA.**

Sección



Producto	<b>Ventana abatible de giro vertical practicable al interior de dos hojas derecha, con cajón de persiana.</b>
Modelo	<b>SERIE: V-98/ RT 45</b>
Dimensiones (AnxAI)	<b>1230 mm X 1480 mm</b>
Material	<b>Aluminio</b>
Acrislamiento	<b>5/15/3+3</b>
Fecha de Ensayo	<b>18/08/08</b>



**Índice de Reducción Sonora  
Rw (C;C<sub>tr</sub>)**

**34 (-1;-4) dB**



Oscar Ruiz Chicote  
Responsable del Área

Oscar Blanco Navaridas  
Responsable Departamento

José Morales Henares  
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 201179